



1. Przewody odprowadzające należy wykonać drutem FeZn ø8mm układanym w warstwie elewacji zewnętrznej, w rurokach samogasnących posiadających certyfikat zgodności z normą PN-EN 62305.
2. Zwody poziome na dachu należy wykonać jako nienapężone drutem odgromowym FeZn ø8mm.
3. Elementy wystające ponad poziom dachu jak wentylary dachowe, maszty antenowe, urządzenia wentylacyjne, klapy dypowe itp. należy zabezpieczyć poprzez utworzenie przestrzeni ochronnej za pomocą iglic odgromowych.
4. Wszystkie elementy wystające podnóż poziom dachu jak kominy, bariery, drabiny, itp. należy zabezpieczyć poprzez połączenie drutu odgromowego do elementu chronionego.

s. E-05