

- 1. Prosimy o udostępnienie posiadanego przez Gminę pozwolenia wodnoprawnego zezwalającego na odprowadzanie ścieków oczyszczonych.**

Załącznik: pozwolenie wodno-prawne.pdf

- 2. Prosimy o udostępnienie ewidencji ilości odprowadzanych ścieków za okres ostatnich 3 lat w podziale na poszczególne miesiące.**

Załącznik: ŚCIEKI ZESTAWIENIE.pdf

- 3. Prosimy o udostępnienie ewidencji wytwarzania osadów ściekowych za okres ostatnich 3 lat w podziale na poszczególne miesiące.**

W związku ze zwolnieniem lekarskim pracownika, nie mamy możliwości odnalezienia szczegółowych danych. Z punktu widzenia udzielanego zamówienia to zamawiający zajmie się zagospodarowaniem osadu.

Ilość osadu wytworzonego w rok 2020: 498t .

W roku 2021r od stycznia do października: 267t.

- 4. Prosimy o udostępnienie informacji o ilości wodomierzy – odbiorców objętych obsługą.**

Zamawiający nie prowadzi działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Odczyty liczników i faktury z tytułu opłaty za wodę są wystawiane przez Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie.

- 5. Prosimy o udostępnienie informacji o ilości wody sprzedanej za okres ostatnich 3 lat w podziale na poszczególne miesiące w obszarze objętym umową.**

Odpowiedź w pkt. 4.

- 6. Prosimy o wskazanie ilości urządzeń zbiornikowo-tłocznych wraz z ewidencją awarii za okres ostatnich 3 lat.**

Do oczyszczalni ścieków w Ostrzeniewie podłączonych jest 300 urządzeń zbiornikowo-tłocznych. Zestawienie napraw w załączniku: Awarie oczyszczalnia Ostrzeniewo.pdf

- 7. Prosimy o udostępnienie sprawozdań OS-5 za ostatnie 3 lata.**

Załączniki: OS-5 2018.pdf, OS-5 2019.pdf, OS-5 2020.pdf

- 8. Prosimy o udostępnienie protokołów kontroli za okres ostatnich 3 lat.**

Nie było przeprowadzonych kontroli w ostatnich 3 latach.

- 9. Prosimy o udostępnienie badań ścieków surowych, ścieków oczyszczonych, osadów ściekowych oraz skratek i piasków za okres ostatnich 3 lat.**

W związku ze zwolnieniem lekarskim pracownika, nie mamy możliwości odnalezienia szczegółowych danych. Zamawiający udostępni ostatnio wykonane badanie ścieków.

Załącznik: „Sprawozdanie z badań środowiskowych 1422 20.pdf”, „Sprawozdanie z badań środowiskowych 331 21.pdf”

- 10. Prosimy o udostępnienie informacji o zużyciu energii elektrycznej w podziale na poszczególne miesiące za okres ostatnich 3 lat.**

Zużycie energii elektrycznej w 2021r.:

styczeń	lut	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik
9265	9616	11019	12181	12743	13785	14720	14268	10837	9562

- 11. Prosimy o udostępnienie wydanych decyzji w zakresie wysokości opłat stałych i zmiennych z tytułu odprowadzania ścieków oczyszczonych za okres ostatnich 2 lat.**

Załącznik: decyzja WA RZT 070 1 442 14 2019.pdf

- 12. Prosimy o udostępnienie umowy bądź informacji o wysokości ceny zakupu energii elektrycznej z uwagi na wskazany w dokumentacji okres świadczenia usługi zmiana dostawcy energii w naszej ocenie nie jest możliwa.**

Zamawiający ponosi koszty zużycia energii elektrycznej na oczyszczalni ścieków.

13. Prosimy o udostępnienie ewidencji awarii za okres ostatnich 3 lat wraz z informacją jaki zakres przedmiotowy był objęty awarią.

Załącznik: Awarie oczyszczalnia Ostrzeniewo.pdf

14. Prosimy o udostępnienie schematu infrastruktury kanalizacyjnej położonej na terenie Gminy.

Załącznik: infrastruktura kanalizacja swiercze.pdf

15. Czy Gmina jest w posiadaniu inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury kanalizacyjnej oraz czy przekaże ją nieodpłatnie potencjalnemu Wykonawcy po podpisaniu umowy o świadczenie usługi.

Tak.

16. Prosimy o udostępnienie ewidencji środków trwałych objętych umową o świadczenie usługi.

Załącznik: Środki trwale.pdf

„Mając na uwadze powyższe oraz intencję przygotowania oferty odzwierciedlającej stan rzeczywisty pragniemy złożyć wniosek o wydłużenie terminu w jakim należy złożyć ofertę przynajmniej do 20 grudnia 2021r.”

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu składania ofert.