



W-1.43.2.110.2023...<sup>3</sup>...AW  
Dot. 124/23

Warszawa, dnia 01.06.2023 r.

<https://platformazakupowa.pl/pn/mzdww>

dotyczy postępowania na:

„Przebudowa drogi w kilometrażu od km 87+650 do km 87+715 wraz z remontem mostu przez rzekę Sierpienicę w ciągu drogi wojewódzkiej nr 541 w miejscowości Sierpc”  
– nr postępowania 124/23

Działając na podstawie art. 284 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie uprzejmie Państwa informuje, iż otrzymał zapytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia, na które niniejszym udziela odpowiedzi.

#### **Pytanie 20**

W związku z problemem dostępności zaprojektowanej dylatacji modułowej „hybrydowej” z nakładkami wyciszającymi czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie dylatacji jednomodułowej „hybrydowej” bez nakładek wyciszających, która jest dostępna w wymaganym terminie.

#### **Odpowiedź 20:**

Zamawiający dopuszcza zastosowanie dylatacji jednomodułowej bez stosowania elementów wyciszających.

**Opublikowana odpowiedź jest wiążąca i dotyczy wszystkich uczestników postępowania.**

Dyrektor  
Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich  
w Warszawie  
*Grzegorz Obłokowski*