



#SZCZEPIMYSIĘ

Olsztyn, dnia 14.06.2021 r.

**Do wiadomości publicznej
/strona prowadzonego postępowania/**

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Przeprowadzenie przeglądów serwisowo-konserwacyjnych i kontroli szczelności urządzeń klimatyzacji i wentylacji mechanicznej w obiektach administrowanych przez 22. WOG w Olsztynie”

Znak sprawy: 22WOG-ZP.2712.11.2021/A/110/2600/U/PBN

WYJAŚNIENIE/ZMIANA TREŚCI SWZ

Zamawiający działając zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 oraz art. 286 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm. informuje, że w związku z pytaniami złożonymi przez Wykonawców do Specyfikacji Warunków Zamówienia udziela następujących wyjaśnień i zmienia treść SWZ.

Pytanie

W opisie przedmiotu zamówienia, w punkcie 4. Zakres czynności obejmujący przegląd serwisowo-konserwacyjny: centrale wentylacji mechanicznej, umieszczono zapis cyt. - "sprawdzenie i czyszczenie filtrów powietrza, a w razie potrzeby wymiana filtrów powietrza w czasie wykonywania pierwszego przeglądu". W związku z faktem, że koszt filtrów dla takich central to ok 100,00 do 200,00 zł dla jednej centrali, przyjęcie w wycenie obligatoryjnej wymiany znacznie podwyższy cenę oferty i może uczynić ją mało konkurencyjną wobec pozostałych ofert. W związku z faktem, że filtrów fizelinowych się nie czyści, a producenci central wentylacyjnych zalecają wymiany po 90 dniach eksploatacji, prosimy o jednoznaczny zapis, który będzie zakładał wymianę filtrów obligatoryjnie.

W opisie przedmiotu zamówienia, w punkcie 4. Zakres czynności obejmujący przegląd serwisowo-konserwacyjny: klimatyzatory umieszczono zapis cyt. "sprawdzenie ciśnienia instalacji układu chłodniczego, usuwanie ewentualnych nieszczelności i uzupełnienie ubytków substancji chłodzącej do 30% pojemności układu,"

W związku z faktem, że czynności serwisowe muszą być wykonywane zgodnie z postanowieniami zawartymi w Ustawie z dnia 15.05.2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych(Dz.U. z 2018r. poz. 2221 z późn. zm.), nie można uzupełniać czynnika chłodniczego poprzez tzw. "dobijanie". Podczas stwierdzenia ubytku czynnika należy wykonać szereg czynności, w tym przekazanie pozostałego czynnika do regeneracji, azotowa próba szczelności etc., a w

Znak sprawy: 22WOG-ZP.2712.11.2021/A/110/2600/U/PBN

przypadku jego złej jakości wymianie na nowy. W związku z powyższym prosimy o usunięcie tego zapisu z czynności serwisowych, a stwierdzenie ubytku gazu potraktować jako awarię urządzenia i zastosować zapisy z punktu 7. Warunki wykonania przeglądów i odbioru prac. ppkt. g) W razie stwierdzenia konieczności niezbędnych potrzeb naprawczych wykraczających poza umowny zakres czynności serwisowo-konserwacyjnych, wykonawca powiadomi o tym zamawiającego i przedstawi protokół zawierający zakres i wycenę dodatkowych prac mających na celu przywrócenie pełnej sprawności technicznej urządzeń.

Odpowiedź :

Zamawiający informuje, iż:

- w punkcie 4 „ zakres czynności obejmujący przegląd serwisowo-konserwacyjny: centrale wentylacji mechanicznej” wymienione zostały jedynie czynności niezbędne do wykonania przeglądu natomiast konieczność wymiany filtrów traktowana jest jako wykraczająca poza umowny zakres czynności serwisowo-konserwacyjnych i zastosowany będzie pkt 7 ppkt. g) opisu przedmiotu zamówienia.
- w punkcie 4 „ zakres czynności obejmujący przegląd serwisowo-konserwacyjny: klimatyzatorów w przypadku konieczności wymiany czynnika substancji chłodzącej z uwagi np.: na nieszczelności traktowana jest jako wykraczająca poza umowny zakres czynności serwisowo-konserwacyjnych i zastosowany będzie pkt 7 ppkt. g) opisu przedmiotu zamówienia.

W związku z dokonanymi wyjaśnieniami Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ w zakresie terminu składania, otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą:


Jest:

Termin składania ofert	16.06.2021 r. godz. 11:00
Termin otwarcia ofert	16.06.2021 r. godz. 11:30
Termin związania ofertą	15.07.2021 r.

Winno być

Termin składania ofert	18.06.2021 r. godz. 09:00
Termin otwarcia ofert	18.06.2021 r. godz. 09:30
Termin związania ofertą	17.07.2021 r.

Powyższe staje się integralną częścią SWZ.

KOMENDANT

ppłk Wojciech ZYCH

A. BRYGAŁA tel. 261 32 28 15
14.06.2021 r. T.2712 (B5)

Dostęp: M. MODRZEWSKI, M. GRĘDA, L.CHOBOT, Z. CHLUBICKI, A.BRYGALA

Znak sprawy: 22WOG-ZP.2712.11.2021/A/110/2600/U/PBN