

Chęciny dnia: 2021-08-03

Gmina Chęciny
Pl. 2 Czerwca 4
26-060 Chęciny

Pismo: **ZP-IX.271.5.2021.PN/7**

WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowy na **”Budowa SPZOZ w Wolicy gm. Chęciny”** – znak sprawy **ZP-IX.271.5.2021.PN**.

Zamawiający, **Gmina Chęciny**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 7

W związku z prowadzonym postępowaniem zwracamy się z następującymi pytaniami:

1. Rury spustowe i rynny o przekroju kwadratowym w kolorze RAL 8017 nie występują u znanych nam producentów. W związku z tym czy Zamawiający dopuszcza zmianę przekroju rur i rynien na okrągłe lub zmianę koloru rur i rynien na kolor antracytowy. Ewentualnie prosimy o podanie producenta rur i rynien zgodnych z wytycznymi z projektu.
2. W karcie wyposażenia nr 1 wyszczególnione są elementy wyposażenia dla każdego z pomieszczeń, natomiast brak opisu w karcie wyposażenia nr 2 dla: zabudowa meblowa na wymiar, lodówka podblatowa (pom.0.08), zabudowa meblowa (pom.0.10); zabudowa meblowa(pom.0.18); zabudowa meblowa , lodówka na szczepionki(pom.0.20; pom.0.26); zabudowa meblowa (pom.0.28); zabudowa meblowa (pom.0,23); autoklaw do sterylizacji, zabudowa meblowa (pom.0.30), regały magazynowe R1(pom.0.32;0.35;0.40); regał magazynowy R2(pom.3.4); chłodziarka odpadowa LO(pom.0.42); zabudowa meblowa. Lodówka podblatowa, płyta grzewcza (pom.0.48) - prosimy o podanie opisu brakujących elementów wyposażenia.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

1. Należy wykonać rynny i rury spustowe zgodnie z dokumentacją projektową - na rynku dostępne są elementy orynnowania o przekroju kwadratowym w kolorze RAL 8017. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania indywidualnego orynnowania z materiałów o parametrach technicznych nie gorszych niż wskazanych w dokumentacji projektowej..
2. Specyfikacja wymienionych w pytaniu elementów wyposażenia została wskazana w odpowiedziach na pytania nr 2 - w pomieszczeniu nr 0.23 nie występuje zabudowa meblowa.

Zamawiający

Z up. BURMISTRZA
mgr Mariusz Nowak
Z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny