

56205

Wykonanie dostawy i montażu dwóch urządzeń klimatyzacyjnych ściennych zamontowanych w pomieszczeniu biuro Komendanta Policji i sekretariat mieszczących się w budynku Komendy Powiatowej w Kępnie adres Chojęcim Szum 8a, 63-600 Kępno.

Opis.

Urządzenia klimatyzacyjne spełniające minimalne parametry techniczne zamontować w pomieszczeniu biuro Komendanta Policji oraz w sekretariacie. Jednostki wewnętrzne zamontowane na ścianie. Jednostki zewnętrznej zamontowane na elewacji zewnętrznej na specjalnie przygotowanych zawieszach. Wysokość montażu jednostek zewnętrznych ok. 9m nad poziomem gruntu. Odpyw skroplin z urządzeń wewnętrznych odprowadzić grawitacyjnie na zewnątrz budynku i wpiąć do pobliskiej rynny. Doprowadzenie zasilania do jednostek klimatyzacyjnych jest po stronie firmy montującej.

1) Parametry techniczne urządzenia dla pomieszczenia biuro Komendanta Policji.

- nominalna wydajność dla chłodzenia 5,4 kW;
- nominalna wydajność dla grzania 5,6 kW;
- Współczynnik efektywności dla chłodzenia EER minimum 3,22
- Współczynnik efektywności dla grzania COP minimum 3,75
- minimalna ilość prędkości obrotowej wentylatora w jednostce wewnętrznej – 4 biegi
- klasa energetyczna chłodzenia min. A+;
- klasa energetyczna grzania min. A+;
- pobór mocy w kW w funkcji chłodzenia minimum/ nominalnie/ maximum – 0,28/1,7/1,91
- pobór mocy w kW w funkcji grzania minimum/ nominalnie/ maximum – 0,24/1,5/1,88
- zasilanie 220-240V/ 50Hz;
- głośność jednostki wewnętrznej 32dB
- wymiary jednostki wewnętrznej wysokość/szerokość/głębokość – 310mm/1065mm/224mm
- waga jednostki wewnętrznej do 14kg
- wymiary jednostki zewnętrznej wysokość/szerokość/głębokość – 753mm/855mm/328mm
- waga jednostki zewnętrznej do 45kg
- zakres pracy urządzenia w funkcji chłodzenia od -10°C, w funkcji grzania od -15°C
- instrukcja obsługi, eksploatacji w języku polskim.

56205

2) Parametry techniczne urządzenia dla pomieszczenia sekretariat.

- nominalna wydajność dla chłodzenia 2,5 kW;
- nominalna wydajność dla grzania 2,8 kW;
- Współczynnik efektywności dla chłodzenia EER minimum 3,25
- Współczynnik efektywności dla grzania COP minimum 4,01
- minimalna ilość prędkości obrotowej wentylatora w jednostce wewnętrznej – 4 biegi
- klasa energetyczna chłodzenia min. A+;
- klasa energetyczna grzania min. A+;
- pobór mocy w kW w funkcji chłodzenia minimum/ nominalnie/ maximum – 0,31/0,77/1,05
- pobór mocy w kW w funkcji grzania minimum/ nominalnie/ maximum – 0,25/0,7/1,11
- zasilanie 220-240V/ 50Hz;
- głośność jednostki wewnętrznej 21dB
- wymiary jednostki wewnętrznej wysokość/szerokość/głębokość – 283mm/770mm/216mm
- waga jednostki wewnętrznej do 8kg
- wymiary jednostki zewnętrznej wysokość/szerokość/głębokość – 550mm/658mm/275mm
- waga jednostki zewnętrznej do 30kg
- zakres pracy urządzenia w funkcji chłodzenia od -10°C, w funkcji grzania od -15°C
- instrukcja obsługi, eksploatacji w języku polskim.